TABLE B105.1
MINIMUM REQUIRED FIRE-FLOW AND FLOW DURATION FOR BUILDINGS

FIRE-FLOW CALCULATION AREA (square feet)					FIRE-FLOW (gallons per minute)[b]	FLOW DURATION (hours)
Type IA and IB[a]	Type IIA and IIIA[a]	Type IV and V-A[a]	Type IIB and IIIB[a]	Type V-B[a]		
0-22,700	0-12,700	0-8,200	0-5,900	0-3,600	1,500	2
22,701-30,200	12,701-17,000	8,201-10,900	5,901-7,900	3,601-4,800	1,750	
30,201-38,700	17,001-21,800	10,901-12,900	7,901-9,800	4,801-6,200	2,000	
38,701-48,300	21,801-24,200	12,901-17,400	9,801-12,600	6,201-7,700	2,250	
48,301-59,000	24,201-33,200	17,401-21,300	12,601-15,400	7,701-9,400	2,500	
59,001-70,900	33,201-39,700	21,301-25,500	15,401-18,400	9,401-11,300	2,750	
70,901-83,700	39,701-47,100	25,501-30,100	18,401-21,800	11,301-13,400	3,000	3
83,701-97,700	47,101-54,900	30,101-35,200	21,801-25,900	13,401-15,600	3,250	
97,701-112,700	54,901-63,400	35,201-40,600	25,901-29,300	15,601-18,000	3,500	
112,701-128,700	63,401-72,400	40,601-46,400	29,301-33,500	18,001-20,600	3,750	
128,701-145,900	72,401-82,100	46,401-52,500	33,501-37,900	20,601-23,300	4,000	4
145,901-164,200	82,101-92,400	52,501-59,100	37,901-42,700	23,301-26,300	4,250	
164,201-183,400	92,401-103,100	59,101-66,000	42,701-47,700	26,301-29,300	4,500	
183,401-203,700	103,101-114,600	66,001-73,300	47,701-53,000	29,301-32,600	4,750	
203,701-225,200	114,601-126,700	73,301-81,100	53,001-58,600	32,601-36,000	5,000	
225,201-247,700	126,701-139,400	81,101-89,200	58,601-65,400	36,001-39,600	5,250	
247,701-271,200	139,401-152,600	89,201-97,700	65,401-70,600	39,601-43,400	5,500	
271,201-295,900	152,601-166,500	97,701-106,500	70,601-77,000	43,401-47,400	5,750	
295,901-Greater	166,501-Greater	106,501-115,800	77,001-83,700	47,401-51,500	6,000	
—	—	115,801-125,500	83,701-90,600	51,501-55,700	6,250	
—	—	125,501-135,500	90,601-97,900	55,701-60,200	6,500	
—	—	135,501-145,800	97,901-106,800	60,201-64,800	6,750	
—	—	145,801-156,700	106,801-113,200	64,801-69,600	7,000	
—	—	156,701-167,900	113,201-121,300	69,601-74,600	7,250	
—	—	167,901-179,400	121,301-129,600	74,601-79,800	7,500	
—	—	179,401-191,400	129,601-138,300	79,801-85,100	7,750	
—	—	191,401-Greater	138,301-Greater	85,101-Greater	8,000	

For SI: 1 square foot = 0.0929 m^2, 1 gallon per minute = 3.785 L/m, 1 pound per square inch = 6.895 kPa.
a. Types of construction are based on the *International Building Code*.
b. Measured at 20 psi residual pressure.